



計 量 証 明 書

(1/2)

計量証明書番号: 23HW3050

発行日: 2023年11月1日

受付日: 2023年10月13日

株式会社 足田建設 様



濃度計量証明事業所
大阪府知事登録第10091号(濃度)

株式会社 タンタ環境分析センター
〒578-8585 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL 06-6725-6688
FAX 06-6721-0773

計量管理者 栗山 裕一郎 

ご依頼の試料についての計量の結果を以下の通り証明いたします。

件名	水質分析						
試料採取場所	奈良県香芝市穴虫2768-1						
試料名	二上工場 沈砂池						
採取日時	2023年10月13日						
試料受付方法	受取	天候	-	気温(°C)	-	水温(°C)	-
採取者	株式会社足田建設(今村 様)						

項目	単位	計量結果	定量下限値	計量方法
水素イオン濃度	pH	7.6(21.0°C)	---	JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量	mg/L	3	1	JIS K 0102 21及びJIS K 0102 32.3
化学的酸素要求量	mg/L	4	1	JIS K 0102 17
浮遊物質量	mg/L	1	1	S46 環境庁告示第59号 付表9
フェノール類含有量	mg/L	0.5 未満	0.5	JIS K 0102 28.1.3
銅含有量	mg/L	0.02 未満	0.02	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/L	0.05 未満	0.05	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1 未満	0.1	JIS K 0102 57.4
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.4	0.1	JIS K 0102 56.4
クロム含有量	mg/L	0.05 未満	0.05	JIS K 0102 65.1.5
窒素含有量	mg/L	9.7	0.1	JIS K 0102 45.6
リン含有量	mg/L	0.1 未満	0.1	JIS K 0102 46.3.4
ルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	1 未満	1	S49 環境庁告示第64号 付表4
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 未満	0.003	JIS K 0102 55.4
シアン化合物	mg/L	0.1 未満	0.1	JIS K 0102 38.1.2及び38.5
有機リン化合物	mg/L	0.1 未満	0.1	S49 環境庁告示第64号 付表1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01	JIS K 0102 54.4
六価クロム化合物	mg/L	0.05 未満	0.05	JIS K 0102 65.2.6
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01	JIS K 0102 67.4
砒素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01	JIS K 0102 61.4

備考



計 量 証 明 書

(2/2)

計量証明書番号: 23HW3050

発行日: 2023年11月1日

受付日: 2023年10月13日

株式会社 正田建設 様

濃度計量証明事業所
大阪府知事登録第E0091号(濃度)株式会社 タンタ環境分析センター
〒578-8585 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL 06-6725-6688
FAX 06-6721-0773

計量管理者 栗山 裕一郎

ご依頼の試料についての計量の結果を以下の通り証明いたします。

件名	水質分析						
試料採取場所	奈良県香芝市穴虫2768-1						
試料名	二上工場 沈砂池						
採取日時	2023年10月13日						
試料受付方法	受取	天候	-	気温(°C)	-	水温(°C)	-
採取者	株式会社 正田建設 (今村 様)						

項目	単位	計量結果	定量下限値	計量方法
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	0.0005	S46 環境庁告示第59号 付表2
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	0.0005	S46 環境庁告示第59号 付表3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005 未満	0.0005	S46 環境庁告示第59号 付表4
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	JIS K 0125 5.2
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.5 未満	0.5	JIS K 0102 34.4
ほう素及びその化合物	mg/L	0.2	0.1	JIS K 0102 47.3
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 未満	0.05	S46 環境庁告示第59号 付表8
以下余白				

備考